



En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 12 de diciembre de dos mil doce, se reunieron en el Aula 2 de la Planta Baja del Edificio "A" Administrativo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. ubicado en Carretera a La Victoria Km. 0.6, la C.P. Hilda Cecilia Peñúñuri Castro, Titular de la Subdirección de Recursos Materiales; el Ing. Diego Alonso Montoya León, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública; el Arq. Daniel Teyechea Montaña, el Ing. Oscar Armando Preciado Pérez, Proyectistas; el C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime, Titular del Órgano Interno de Control CIAD-Secretaría de la Función Pública; y las personas cuyos nombres y representaciones de las empresas concursantes que figuran en los espacios respectivos y firman la presente acta; todos ellos con el fin de llevar a cabo el evento de junta de aclaraciones, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigente, en relación con el Concurso de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas **CIADI32012/11** emitido por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios consistente en **Remodelación y Ampliación de la Planta Piloto de Marinos en la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal, en Hermosillo, Sonora.** -----

Se recibieron las siguientes preguntas aclaratorias por correo electrónico: -----

INMUEBLES Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. -----

Pregunta No. 1.- Del concepto PRE-11 en que plano viene especificado la demolición de este firme de concreto. -----

Respuesta CIAD.- Se enviarán croquis digitales a sus correos electrónicos. -----

Pregunta No. 2.- SOLO FALTA ENCONTRAR LAS ALIMENTACIONES PARA LOS EXTRACTORES QUE NO LAS TRAE PLASMADAS EN PLANO SOLO SUS UBICACIONES. En que parte de que plano podemos encontrarlos? -----

Respuesta CIAD.- El extractor en área caliente no se modifica su alimentación, el extractor de goldfish se controlará mediante apagador alimentado desde contactos debajo de las repisas de esa misma área y los extractores de baños se alimentaran desde interruptor de luminarias. Se les hará llegar por correo electrónico el plano eléctrico con las alimentaciones de los extractores. -----

Pregunta No. 3.- En el concepto TPL-05 el tipo de grano del texturizado y especificación de paste se es acrílica o base agua? -----

Respuesta CIAD.- Se considerará grano mediano y será acrílico. -----

Pregunta No. 4.- Planos de puertas y ventanas no vienen? -----

Respuesta CIAD.- Se enviarán planos digitales a su correo electrónico. -----

Pregunta No. 5.- En el concepto IHS-11 que tipo de forro es el que va sobre la esponja de neopreno de 1"?

Respuesta CIAD.- Será elastomérico Blanco con malla poliéster y el de exterior se considerará con forro de aluminio semirígido. -----

Pregunta No. 6.- En el concepto IHS-40 en que plano viene el detalle? -----

Respuesta CIAD.- En el Plano IS-01 viene especificado. -----



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C.
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Mantenimiento y Obra Pública
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. CIADI32012/11
Remodelación y Ampliación de la Planta Piloto de Marinos en la Coordinación de
Tecnología de Alimentos de Origen Animal, en Hermosillo, Sonora

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2 de 2

Pregunta No. 7.- En el concepto ACA-04 se va a redefinir el boleo a yeso o se quedara de cemento arena ya que es para interior, la reducción del radio ¿se hará o se considerara la ya descrita? -----

Respuesta CIAD.- Se considerará de cemento-arena. -----

Por último se dio oportunidad para que los concursantes manifestaran alguna duda resultando las siguientes: -----

DISTRIBUIDORA ELECTRICA GARZA, S.A. DE C.V. -----

Pregunta No. 8.-Cuál es el modelo de loseta y zoclo de los Conceptos PI-05 y PI-06? -----

Respuesta CIAD.- El modelo será Vantagio beige tanto para loseta como para zoclo. -----

No habiendo más aclaraciones, se les recuerda a los concursantes que las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en un sobre cerrado, en el Departamento de Mantenimiento y Obra Pública del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., a más tardar a las **12:00 horas** del día **Lunes 17 de diciembre de 2012**, iniciando el Acto de Apertura de Proposiciones a las **12:30 horas** del mismo día. -----

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron. -----

Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:

C.P. HILDA CECILIA PEÑUÑURI CASTRO

Titular de la Subdirección de Recursos Materiales

ING. DIEGO ALONSO MONTOYA LEON

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública

ARQ. DANIEL TEYECHEA MONTAÑO
Proyectista

ING. OSCAR ARMANDO PRECIADO PEREZ
Proyectista

C.P. & L.D. RICARDO RASCON JAIME
Titular del Órgano Interno de Control CIAD-SFP

Por los concursantes:

ING. ADALBERTO HOLGUIN A.
DCR Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.

ING. AMIR MARMOLEJO SAUZA
Distribuidora Eléctrica Garza, S.A. de C.V.

ING. GUILLERMO ORTEGA ESTUPIÑAN
MARVICON, S.A. de C.V.